

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Kl. 20.18 inkom larm om brand i lägenhet. Vid brandförsvarets ankomst var lägenheten delvis rökfylld. En granne hörde en brandvarnare som tjöt i grannens lägenhet. Ingen öppnade trots kraftiga bankningar på dörren. Brandkåren bröt upp dörren och fann en medvetslös person på golvet. Lägenheten var delvis rökfylld. På spisen återfanns resterna efter ägg som kokat torrt. Röken vädrades ut och spisen stängdes av. Inga skador syntes på spisen och inga rök- eller sotskador i lägenheten.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i sex våningar, och inrymmer tre lägenheter per plan.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet, torrkokning, var normalt. Rökutvecklingen var relativt ringa, men ändå besvärande. I första hand satsades på livräddning med rökdykarinsats i lägenhet och trapphus. Kastrullen bars ut och spisplattan stängdes av. Samtidigt ventilerades trapphuset och grannar informerades och lugnades. På grund av att lägenhetsdörrarna var otäta fick flera lägenheter ovanför det drabbade våningsplanet en lätt rökluft.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående utrymning och räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen.

BRANDSPRIDNING

På grund av de byggnadstekniska förutsättningarna fanns en risk för brandspridning uppåt i byggnaden om inte en släckinsats gjorts.

SLUTSATS

Lägenhetsbranden startade i köket troligen på grund av torrkokning. En fungerande brandvarnare har med största säkerhet gett ett tidigare larm och räddat livet på personen, och minskat skadorna på fastigheten. Ett tillbud som slutade lyckligt tack vare en fungerande brandvarnare, samt grannar som reagerade och larmade i ett tidigt skede.