

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell brandutredare vid Räddningstjänsten i X-stad .

OBJEKTET

Objektet är en byggnad som fram till förra säsongen användes som depå vid X-stads speedwaybana. Den består av ett tak med bås under. 30 X 10 m. I ena änden fanns ett utrymme som använts som kontor och den andra änden hade en vägg. Långsidorna var helt öppna. Till saken hör att motorstadion skall flytta inför kommande säsong varför hela rasket skall rivras.

HÄNDELSEN

När Rtj anlände till platsen fyra minuter efter larm brann det friskt under taket. En snabb släckinsats "räddade" byggnaden från att helt övertänd.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har startat under taket, i eller i omedelbar anslutning till en soptunna som stod efter den av byggnadernas kortändar som enbart hade en vägg. Det fanns inga "naturliga" brandstiftare i närheten av startplatsen varför jag tämligen välgrundat påstår att branden är anlagd. Det har för övrigt brunnit både tidigare och senare i samma område. xxxx xx xx i samma byggnad och xxxx xx xx brann speakertornet ner till grunden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken var måttlig. Inga byggnader fanns i den omedelbara närheten av den brinnande byggnaden.

SLUTSATSER

Byggnaden är ett rivningsobjekt, nu i ännu högre grad än tidigare. Branden är anlagd med uppsåt och det kommer antagligen att brinna flera gånger i området om man inte snabbt river det som står kvar.

ERFARENHETER

Om rivningsobjekt får stå en längre tid drar de till sig brandanläggare.

FÖRSLAG

Riv så snabbt som möjligt.

ÅTGÄRDER

Delge Fritidsförvaltningen protokollet.