

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i garderob på avd XX vid X-sjukhuset tisdagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN och NN från polisen samt Hans Nordgren från brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Automatiskt brandlarm på avd XX X-sjukhuset, styrkor från X och Y stationer åker till platsen. Vid framkomst kan man konstatera att en brand har anlagts i en garderob. Branden har släckts av personal på avdelningen. Det brandpersonalen fick göra var att rensa en garderob på brandrester och vädra ut brandrök.

UNDERSÖKNING

Rummet där branden har varit har måtten 2,5 m x 4 m. Inne i rummet fanns en sjuksäng, ett fönster, ett tvättställ, ett nattduksbord, en garderob. Branden har haft sitt centrum i botten på garderoben. Brandskador kunde ses ca en meter upp i garderoben. Rökskador kunde ses i hela garderoben och på väggen bakom denna upp mot taket. På grund av en snabb insats av personalen blev skadorna begränsade.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till övriga delar av rummet. Rökspridning till rummet och till korridoren.

ATT NOTERA

Tidig upptäckt på grund av automatlarm och ett snabbt ingripande av personalen blev skadorna små.