

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Cigarettändare orsak till brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hasse Wikberg.

OBJEKTET

Enplansvilla med källare, brandvarnare finns i båda planen.

HÄNDELSEN

En kvinna är på besök hos bekanta i villan. Hon går ut för att röka. Tänder sin cigarett med en gratiständare hon fått när hon köpte cigaretterna (av märket X). Hon stoppar tändaren i jackan på en stol i köket. Tar sen en kopp kaffe (ca 5 min) i köket. De båda kvinnorna lämnar köket och går in i ett angränsande rum för att arbeta vid datorn. Efter ca 10 min känner man brandrök och tror det kommer från datorn. De stänger av den och drar ur nätkontakten. Man förstår strax att det inte är datorn som orsaken utan tror det kan vara soffan som står mot värmeelementet. Man drar fram soffan, men ser då att hela taket är fullt av rök. De beger sig ut i köket och här brinner det i jackan och stolen. Den ena kvinnan springer efter en spann som hon fyller med vatten. Den andra kvinnan fyller vatten i en kastrull, medan dottern i huset ringer 112. Vattnet hålls på branden och man lyckas släcka innan dottern hunnit få kontakt med SOS-centralen, varför hon avbryter. Räddningstjänstens insats behövs inte.

UNDERSÖKNING

Branden har varit lokaliserad till den köksstol jackan hängt på. Jackan har helt brunnit upp och köksstolen är brandskadad. Brandskador finns också på golvet, väggen och en vägghylla. Rökskador och askflagor i hela våningsplanet. Brandskadad tändare och plånbok upphittas på golvet vid sidan om stolen. Tändaren var av typen påfyllningsbar "klicktändare". Enligt ägaren lite trög att trycka för tändning. Hon säger sig tidigare varit med om att tändaren inte slocknat efter att ha släppt tryckaren, vilket gör henne bestämd på att detta inte var fallet vid det här tillfället. I fickan där hon lade ner tändaren låg hennes plånbok, inget annat förvarades i fickan. Varför hade brandvarnaren inte utlöst och påkallat uppmärksamhet? Några veckor tidigare hade kvinnan som bor i fastigheten vaknat av pip från brandvarnaren, tagit ur batterierna och sedan glömt bort den. Brandvarnaren låg på en hylla utan batterier. Försäkringsgivaren har begärt att få tändaren för undersökning och kontakt med cigarettföretaget.