

## HÄNDELSEN

När brandförsvaret anlände, klockan 17.05, hade stora delar av fastigheten redan rökfylld, flera hyresgäster hade evakuerat sina lägenheter. Fullt utbruten brand i källaren, där två källarförråd brann. En kvinna fick föras till sjukhus, dock utan vare sig rök- eller brandskador. Branden spred sig förvånansvärt snabbt genom källarbjälklaget och upp till de två närmast belägna lägenheterna. Hade branden inträffat nattetid kunde konsekvenserna blivit förödande för de boende. Även via fastighetens ytterväggskonstruktion spred sig rök och heta brandgaser. Ytterväggen hade klätts med plåt, och innanför plåten isolering och dubbel träpanel. Detta fick rena skorstenseffekten och tillät de heta brandgaserna att stiga upp mot takfoten, vilket hotade hela väggkonstruktionen. Räddningsstyrkan fick koncentrera en stor del av insatsen på att förhindra en sådan spridning, både lägenhetsgolv och yttervägg fick friläggas för en fullständig släckning. Här kom värmekameran till stor hjälp. Stämningen bland de drabbade hyresgästerna var mycket orolig och stressig, av förklarliga skäl. Flera av dem hade uppgifter att lämna till polisen som var på plats, uppgifter som naturligtvis måste kontrolleras i den efterföljande utredningen.

## BRANDORSAKEN

Det råder knappast någon tvekan om annat än att branden är anlagd. Uppgifter som lämnats av några hyresgäster är rätt så kontroversiella, dessa har lämnats till polisen. Dessa uppgifter får polisen kontrollera. Vid det aktuella källarförrådet fanns dock inget som pekade på någon "naturlig" brandsak. Utan tvekan har räddningspersonalen svarat för en mycket fin insats. Med tanke på brandens omfattning, vid styrkans ankomst, måste man konstatera att brandskadorna trots allt är "överkomliga". Däremot kanske de boendes oro och stress efter branden blir svårare att komma över.

