

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i hamburgerrestaurang under uppförande.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Krim.insp. NN, länskriminalen, Ragne Hanning, räddningstjänsten, samt experter från SKL.

## **HÄNDELSEN**

En väktare som stod och tog ut pengar i en automat vid en bensinstation strax intill den nyuppförda hamburgerrestaurangen observerade att det slog ut lågor från ett fönster samt att det kom rök från skorstenen. Han tog en brandsläckare och sprang bort till det fönster lågorna som lågorna kom ifrån. Med två brandsläckare som han lånat från macken bekämpade han branden. Räddningstjänsten som larmats av SOS klockan 04.16 ryckte ut med 3 bilar och 10 man och var på plats klockan 04.21. Då rök det kraftigt från ett av rummen. Rökdykare sattes in och släckte snabbt.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Någon eller några har krossat rutan utifrån och ställt in en plastdunk med brandfarlig vätska. Sedan har man tänt på i rummet varvid plastdunken exploderat. Vätska har därvid sprutat högt upp i taket av det övertryck som skett i plastdunken.

## **SAMMANFATTNING**

Detta var en av flera bränder i X-stad under våren som anlagts med hjälp av vätska. Branden är anlagd.