

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bageri.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg.

OBJEKTET

Två vånings industribyggnad. I den brandskadade lokalen var ett pitabrödsbageri inrymt.

HÄNDELSEN

Brand utanför byggnaden i soptunnor och papper. Porten troligen demolerad med fordon, och brand även inne i en jäsugn straxt innanför taksjutporten. Flera brandhärddar anträffades.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes direkt i anslutning till branden. Polisens Tekniker fann det troligt att branden var anlagd i material som fanns på plats.

BRANDORSAK

Branden är med största sannolikhet anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till övriga lokaler i byggnaden förelåg. Faktisk rökspridning till andra lokaler hade skett genom ventilationskanaler.

ERFARENHETER

Det är andra gången det brinner i samma bageri. Tre månader mellan bränderna. Efter branden i detta pitabrödsbageri har ytterligare en brand i ett pitabrödsbageri i X-stad inträffat. Tidigare har flera bränder skett i pitabrödsbagerier och de är också med största sannolikhet anlagda.