

Brandtillbud i felkopplad elspis, den xx-xx-xx, kl.12.49 En nyomläggning av fastighetens elnät hade nyligen utförts, varvid spisen elanslutning blivit felaktig. När lägenhetsinnehavaren skulle använda spisen uppstod en kraftig rökutveckling. Den kvinnliga hyresgästen handlade föredömligt, hon kopplade från elsäkringarna och stängde dörren till köksutrymmet, i avvaktan på räddningstjänsten. Frågan är om inkopplingen också var farlig för personsäkerheten. Förutom brandfaran kunde ev. en beröring med spishöljet utgjort en direkt personfara. Man får hoppas att fastighetsägaren kontrollerar samtliga spisanslutningar, ja hela elinstallationen bör ses över. Efter insatsen fick räddningspersonalen ägna sig åt lite social omvårdnad av den kvinnliga hyresgästen, föredömligt!

