

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

BYGGNAD

Fyrvånings-flerbostadshus. Brandsäker byggnad.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm om förmodad lägenhetsbrand.

Lokalisering av lägenhet och inträngning i lägenheten varvid man fann en kvinna liggande på rygg innanför dörren telefonen låg avlyft i nära anslutning. Lägenheten var kraftigt rökfylld men branden hade gått ner troligen på grund av syrebrist.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes genom besök på platsen och samtal med insatspersonal

BRANDORSAK

Branden har orsakats av en av spisplattorna stod på högsta läget.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till vinden har förelegat om en ruta har gått sönder.

Värmesprickor fans i rutan i köket. Branden kan även ha självslocknat på grund av syrebrist.

ERFARENHET

Hade brandvarnare funnits i lägenheten hade möjligheten funnits att kvinnan hade vaknat tidigare.

