

Branden anlades i trapphusets entréplan, i ett postfack i den gemensamma brevbboxen. När räddningspersonalen kom fram brann det med öppna lågor i ett av postfacken, det var tidningar och papper som antänts. Facket fick brytas upp för släckningen, samtidigt som trapphuset fick rökventileras med hjälp av fläkten. Den befintliga rökluckan i trapphuset gick inte att manövrera via manöverboxen i entrén. Dessbättre fungerade fönsteröppningen i den övre delen av trapphuset...! Flera av lägenhetsinnehavarna klagade på att de fått in brandrök i sina lägenheter, något som också bekräftades av en hyresgäst vid min brandplatsundersökning. Tänk att en "så liten" brand kan rökfylla både trapphus och lägenheter. Ja det gäller för fastighetsägaren att laga rökluckemanövreringen, och dessutom se till att lägenhetsdörrarna får erforderlig tätning. Enligt hyresgästen jag talade med så hade hennes man noterat att ett par tonårspojkar skyndsamt lämnade trapphuset strax innan branden upptäcktes.