

Villan inhyser ett så kallat alternativt boende, här bor i huvudsak yngre personer. När räddningsstyrkan anländer, klockan 23.59, brinner det i ett rum på vinden, branden är koncentrerad till en stol och en säng. En person har dessförinnan försökt släcka branden, med hjälp av en handbrandsläckare, från den utvändiga brandstegen. Rökdykarna angrep branden via den branta vindstrappan. Tillsammans med polisens tekniker gör jag en brandplatsundersökning. Vi samtalar då med den person som bodde i rummet, han erkänner utan omsvep att han har fimpat i en papperskorg. Uppgifterna är klart relevanta, märken efter den helt brända papperskorgen avtecknar sig i golvet. Brandvarnaren hade, enligt larmrapporten, fungerat och detta tillsammans med den första släckinsatsen har sannolikt räddat fastigheten. Som ägare till fastigheten står en kommunal förvaltare, varför man har anledning att tro att det finns en viss tillsyn över verksamheten. Hur många som för närvarande bor i huset fick jag inget grepp om. Kan det möjligen vara något för förebyggande avdelningen? Brandvarnare och handbrandsläckare är ingen dum kombination. Jag konstaterade att släckaren var helt tömd på sitt innehåll.