

Anlagd brand i trapphus, den xx-xx-xx, kl.10.39. När räddningsstyrkan anländer, klockan 10.47, brinner det omedelbart innanför entrédörren till trapphuset, detta är också fyllt med en tjock svart rök. Snabb släckning och ventilering av trapphuset, varefter samtliga lägenheter och vindsutrymme kontrolleras. Viss rökluft kan konstateras i några av lägenheterna. I entrén, vid brandplatsen, stod en moped och två cyklar, samt även en plastdunk och plastleksaker. De sistnämnda svarade för den kraftiga brandgasutvecklingen. Den direkta brandskadan är förhållandevis liten, sekundärskadan desto större. Hela trapphuset är kraftigt nedsölat, en sanering som förmodligen blir rätt så kostsam. Branden har sannolikt anlagts från utsidan, via den lågt sittande ventilationsöppningen intill entrédörren. Det är tveklöst en "utmaning" att ha prylar placerade i trapphus, barnvagnar, cyklar, mopeder (???), kartonger och tidningar utgör rena "bjudningsvirket" för brandanläggare och även för barn som "leker" med elden... Att ha mopeder placerade i trapphuset är inte tillåtet, övriga uppräknade exempel får heller inte förvaras i trapphuset, de utgör alla en potentiell brandrisk. Dessutom är de många gånger till hinder vid en sjuktransport, en bårbärning kan vara nog så besvärlig i trånga trapphus, även utan inslag av barnvagnar o dyl.