

Trinetteskåpsbrand i klädbutik, den xx-xx-xx, kl.11.38. Inne i det lilla förrådet pågick en inventering av varor vilket innebar att kartonger tangerade värmeplattorna samtidigt som, bland andra möbler(!), kartonger kringgärdade trinetten. Trängseln var således total, och i sådana rum blir trinetteskåpet ytterligt farlig, inte p g a av sig själv utan mer för att människan ställer till det. Under arbetet har man uppenbarligen av våda kopplat in någon av värmeplattorna och utan uppsikt var sedan branden ett faktum. Butiksägarinnan erhöll lättare rökskador. Enligt butiksägarinnan lämnades förrådet utan uppsikt under bara några få minuter, men det är fullt tillräckligt om en kartong blir stående på en maxtillslagen värmeplatta. Åter igen måste vi predika om en dubbelströmbrytare, dvs två moment för att koppla till elströmmen.