

Lägenhetsbrand, den xx-xx-xx, kl.12.59. Räddningspersonalen möttes lägenhetsinnehavaren i porten, hon berättade att det hade brunnit på hennes köksspis, och att hon lyckats släcka de brinnande matresterna. Rökdykarna konstaterade att branden var släckt, men demonterade köksfläkten för kontroll. Även vindsvåningen kontrollerades, noggrant. För att vara på den säkra sidan kallade representant på bostadsbolaget fick i uppgift att göra en regelrätt efterkontroll av imkanal och schakt. Även lägenhetens brandvarnare kontrollerades, vi lyckades dock inte få något liv i den.