

När räddningsstyrkan från X-stadsstationen anlände klockan 23.27 var en skåpbil helt övertänd, branden hade även fått fäste i en personbil parkerad intill skåpbilen. Branden hotade att sprida sig till en verkstadslokal och till en transformator. Dörren till verkstadslokalen, bilverkstaden X, fick forceras för att kontrollera att branden ej spridit sig in i lokalen. Det framgår inte om något arbete har utförts på skåpbilen under kvällen, i så fall någon form av hetarbete. Platsen ligger helt fri från insyn, varför det inte skulle vara förvånande om branden har anlagts. Transformatorstationen låg väldigt illa till ur spridningssynpunkt, frågan är dock om inte det som omgav byggnaden gav än mer anledning till oro. Flera bildäck var placerade direkt mot transformatorn, inklämda mellan väggen och ytterligare en personbil. Här tarvas en omgående uppröjning!