

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i trävarulager.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Söndag eftermiddag får inträffar en brand i trävarulager som tillhör företaget X. X-stad brandförsvaret larmar ut brandstation A, vid framkomsten konstateras att det ryker och är höga lågor från lagret. Ganska snart framkommer att det är bakom lagret på utsidan branden är som intensivast, samt att elden har tagit sig in till lagret. Branden på utsidan släcks och på insidan i lagret börjar lämpning och släckning av den brand som spridit sig till trälagret. Branden är under kontroll efter ca 45 min.

BYGGNADEN

Är en enplansbyggnad i trä och profilplåtar samt kontorsbyggander och övriga lagerbyggnader. Ytan upptar ca 3000 kvadratmeter.

UTREDNINGEN

Branden har orsakats av barns lek med eld. Branden har startat i "kojan" som låg i direkt anslutning till trävarulagret. När branden accelererade med höga lågor, smög sticklågorna in bakom plåtar som var lösa på g a poppnitar som var borta. Lagret hade varor för 6 miljoner kr. Sannolikt har dessa värden räddats tack vare en snabb insats av räddningstjänsten och en snabb larmning.

ERFARENHETER

Många bränder har startat på grund av att bränder anlagts på utsidan av byggnader, inte minst lastkajer. I detta fall fanns ett tätt buskage bakom byggnaden, vilket har blivit ett tillhåll för barn. Efter samtal med ägare till verksamheten kommer man att hålla rent från buskage och skräp runt förråden för att minska risken för anlagda bränder.



Mellanrum i plåten gjorde att lågor sökte sig in.