

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Glömd kaffekokare på aktiverad spispatta.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson, samma dag som branden kl. 00.55.

HÄNDELSEN

Onsdagen den xx-xx-xx kl. 00.47, inkom ett automatiskt brandlarm till brandkåren om en brand på ett äldreboende. Stationerna A och B, samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst visade det sig att en person hade placerat sin kaffekokare på en spispatta, som sedan aktiverats. Ingen brand hade utbrutit, däremot hade det bildats rök från den smältande plasten i kaffekokaren.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen visade det sig att personen som bodde i lägenheten, skulle laga lite "nattamat" och aktiverade naturligtvis den spispatta där kaffekokaren var placerad. Det hann aldrig bli någon brand, men däremot satte röken från den smältande kaffekokaren igång det automatiska brandlarmet. Personen som befann sig i lägenheten stängde av spislattan, flyttade kaffekokaren och luftade ut plaströken. Objektet är ett vård/äldreboende och varje bostadsrum är detekterat med rökdetektorer. Några veckor tidigare, larmades brandkåren till samma adress. Då lag det en pärm på en spispatta, som av misstag slagits till. Denna gång i det gemensamma köket. Här började pärmen att brinna. Personalen släckte branden med hjälp av en handbrandsläckare.

SLUTSATSER

Här måste man numera vara noga med att kontrollera att samtliga spispattor är fria från brännbart material. Det kanske inte hjälper fullt ut, men en timer till spisarna vore kanske inte helt fel.