

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

### **OBJEKTET**

Objektet är en trevåningsbyggnad utförd för vård av gamla. Byggnaden består av en korridor på varje våning med rum på båda sidor. Rumsdörren mot korridoren är av tveksam brandklass. Objektet är automatlarmat. Allmänna utrymmen har rökdetektorer och rummen värmedetektorer samt brandvarnare. Rummen är sparsamt möblerade.

### **HÄNDELSEN**

En äldre man som har tillstånd att röka på annan plats under kontrollerade former hade smusslat undan ett antal cigaretter som han sedan rökte i sitt eget toalettutrymme. Av outgrundlig anledning bestämde han sig för att provelda ett paket med blöjor som fanns lagrade i samma utrymme. Då varje rum innehåller en brandvarnare så löste den ut av röken, varslade personalen som plockade ut brandanläggaren, släckte branden med en skumsläckare och stängde dörren mot den utanför lgh liggande korridoren. Exemplariskt. När Rtj anlände återstod endast ventilering.

### **UNDERSÖKNINGEN**

En av mina enklare utredningar. Ingen tvekan råder om vad som hänt. Den gamle mannen är boven. Händelseförloppet stämmer med beskrivningen. Personalen har agerat föredömligt. Urtyper för en happy fire.

### **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk fanns, dels till resten av rummet och dels till korridoren utanför rummet.

### **SLUTSATSER**

Gamla, senila människor kan inte fritt få hantera rökverk och tändstickor så länge de bor på en institution. Verksamhetsansvarig bör ta ansvar för att rutinerna justeras.

### **ERFARENHETER**

Brandvarnare är bra. I detta fall helt avgörande för utfallet av händelseförloppet.