

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Misstanke om anlagd brand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell brandutredare vid räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Objektet är en flerbostadsbyggnad i tre våningar, klass Br3.

Brandlägenheten finns på vån två. Lgh var normalt möblerad.

## **HÄNDELSEN**

En äldre man vred av misstag på fel platta på spisen. Plattan som aktiverades var belamrad med div bråte, bl a en telefon. Brand utbröt och brandvarnaren reagerade, liksom grannarna som med ivrigt dörrbultande uppmärksammade mannen på vad som pågick. Han släckte då branden på egen hand med vatten. Han var därefter helt ovillig att släppa in Rtj som dök upp sju minuter efter larm. Rtj valde att bryta sig in då rökutvecklingen från lgh var ganska kraftig.

Branden var släckt och mannen togs mot sin vilja med till sjukhus för kontroll. Rtj vädrade ur lgh och återvände hem efter att ha kontaktat vaktbolaget X för bevakning av den uppbrutna lgh.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen visade att förloppet stämmer med beskrivningen. En minut till utan åtgärd och det hela hade fått ett helt annat slutresultat.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisken var uppenbar, dels till resten av lgh men även till resten av huset.

## **SLUTSATSER**

Ett enkelt misstag kunde ha fått ödesdigra konsekvenser.

Brandvarnaren klarade än en gång sitt uppdrag. En effektiv liten manick.