

När räddningsstyrkan kom till platsen, klockan 15.33, brann det i en hög med papper inne i förrådsbyggnaden. Branden var på väg att få fäste i innerväggens träpanel. Räddningsledaren skriver i sin insatsrapport: På grund av en tidig upptäckt kunde skadorna begränsas till några sotade bräder i förrådet. Utan denna tidiga upptäckt hade branden kunnat utveckla sig i förrådsbyggnaden, därmed hade också risken för brandspridning till skolbyggnaden förelegat. En anställd på förskolan berättar att förrådet och kringliggande lokaliteter är frekvent besökt av obehöriga. Inbrott har också förekommit, i detta fall var uppenbarligen inte förrådet låst. Den tidiga upptäckten räddade både förråd och huvudbyggnad. En dold tummelplats, kvälls- och nattetid för ljusskygga individer. Här finns det inte någon som helst insyn, vilket naturligtvis lockar till illasinnade handlingar. Varför inte sätta upp belysning som tänds när personer rör sig på området vid mörkrets inbrott.