

När räddningsstyrkan anlände, klockan 12.26, brann det i en TV-apparat, samt i en elektrisk ljusstake som stod på TV:n. Branden hade startats p g a att ett värmeljus placerats på apparaten, och ovanför detta ställdes den elektriska ljusstaken. Det var alltså inte frågan om, utan när det skulle börja brinna!! Brandlarmet är inte kopplat till räddningstjänsten, det fungerade däremot internt och larmade en annan boende som i sin tur ringde 112. Mannen som bodde i det aktuella rummet uppgav att han hade haft ytterligare ett levande ljus tänd, detta släckte han dock när han lämnade rummet. På grund av att den elektriska ljus- staken stod ovanför värmeljuset så såg han inte att detta också brann. En klassisk anledning, hur många bränder orsakas inte av kvarglömda brinnande ljus, då dessa blir "osynliga" när man sedan tänder övrig belysning i rummet. Internlarmet fyllde denna gång sin funktion, det fanns ju folk kvar i byggnaden, men vad hade hänt med en folktom bostad? Räddningsledaren undrar i sin insatsrapport varför inte larmet är anslutet till räddningstjänsten. Åtminstone borde de detektorer som sitter i allmänna utrymmen vara vidarekopplade.