

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand av större modell och jag fanns på plats under släckningen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet var en sjuttiotalsvilla i ett plan med källare. Ca 120 m².
Brandbelastningen var normal.

HÄNDELSEN

Mor i huset behövde smält margarin till sitt brödbak samtidigt som hon underhöll sin dotter i villans källare. Hon glömde uppenbarligen bort margarinet på spisen under för lång tid. Det antändes och branden spred sig till spiskåpan och vidare till resten av köket. När kvinnan upptäckte branden var den av sådan omfattning att utrymning var det enda alternativet. Någon släckutrustning ingick inte i villans inredning. En granne gjorde ett tappert försök med en skumsläckare utan påtagligt resultat. Stora delar av villan blev brandskadade. Risken var stor för övertändning på vinden men en av Rtj snabbt anordnad ventilerings undanröjde det hotet. Stora värden sparades åt försäkringsbolaget.

UNDERSÖKNINGEN

Någon nämnvärd möda behövdes inte då husmor själv på plats kunde berätta om sitt misstag. Trots allt undersöktes alternativa anledningar utan att någon sådan kunde hittas.

SPRIDNINGSRISK

Risken för spridning till obrända delar av villan var uppenbar. Ingen risk för spridning till grannbyggnader.

SLUTSATSER

Inget tvivel råder om att en alltför grundlig margarinsmältning var brandorsak i detta fall.

ERFARENHETER

En rätt placerad brandvarnare, släckutrustning av rätt typ (läs pulver) samt brandutbildning av de inblandade personerna hade förmodligen förhindrat branden eller minskat skadorna av den.