

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare räddningstjänsten i X-stad.

OBJEKTET

Objektet är en mindre, fristående byggnad innehållande en sammanbyggd kiosk och grill/pizzeria. På byggnadens baksida fanns två förrådsutrymmen vidbyggda, ett slutet och ett öppet.

HÄNDELSEN

Innehållet i det öppna förrådsutrymmet blev en övermäktig lockelse för en av våra mer eller mindre rutinerade brandanläggare. Tiden på dygnet antyder att han inte tillhör den allra yngsta delen av gardet. Branden upptäcktes i ett tidigt skede men hann ändå ställa till stor skada på och i byggnaden innan Rtj fick hejd på branden. Den har tagit sig från det öppna förrådet in genom otätheter i huvudbyggnadens takfot och från vinden in i själva restaurangen.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att något annat än anläggelse har startat branden. Branden har av brandbilden att döma startat i det öppna förrådet. Förutsättningarna har varit synnerligen goda då en mängder av pappers- och kartongspill förvarats där. Byggnad och verksamhet var oförsäkrad. Inga dörrlås var brutna.

SPRIDNINGSRISK

Risk för spridning till annan byggnad förelåg inte.

SLUTSATSER

Vi har minst en durkdriven brandanläggare i kommunen. Flera anlagda bränder under hösten tyder på detta. Tre restaurangliknande byggnader har brunnit på en dryg månad och flera mindre objekt av annan art har fått stryka på foten under samma tid.

ERFARENHETER

Öppen lösgods- och sophertering i anslutning till byggnad ska undvikas.