

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i flerbostadshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten tillsammans med personal från länskriminalens tekniska rotel.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får larm från SOS om brand på lägenhetens balkong under tisdagsnatten.

Under framkörning kommer kompletterande uppgifter från SOS om att det finns folk kvar i

lägenheten. Styrkan förbereder rökdykning och livräddning via maskinstege. Rökdykning sker

både från balkong och trapphus. Branden släcks i vardagsrummet och en man hittas på golvet

i sovrummet och räddas ut ur lägenheten.

UNDERSÖKNING

Huset är ett flerbostadshus uppfört i sten och betong i sju våningar.

Lägenheten där branden

startat är belägen på våning fyra och består av två rum och kök.

Brandbilden visar tydligt att

branden har startat i vinkeln av en hörnsoffa. Brandskadorna är begränsade till vardagsrummet medan övriga utrymmen är rök och

värmeskadade. Under soffan finns kraftiga kolningsskador i

golvparketten. På soffbordet som står intill soffan finns en cigarettask

samt askfat med cigarettfimpar. Sängkläder i form av kudde och ett

täcke i ett påslakan ligger i soffan. Under kudden påträffas en

cigarettfimp. Det har vid undersökningen inte hittats några elektriska

komponenter som kan orsakat branden. Skäl talar för att branden

orsakats av "sängrökning". Lägenheten hyrdes av bosocialgruppen

och där bor en ensamstående man med missbrukarproblem.

ERFARENHETER

- Brandvarnare är monterad i samtliga lägenheter på Råslätt men saknades i den drabbade lägenheten.
- Personal som ansvarar för sådana boende bör se till att det finns en fungerande brandvarnare.
- Den uppmärksamme grannen som larmade räddade förmodligen mannens liv.
- Fel adressangivelse från SOS i första läget skapade förvirring för brandstyrkan.
- Bifogar styrkeledarens utvärdering av insatsen.