

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i radhus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Krantz, brandförsvaret.

HÄNDELSEN

Tisdagen den xx-xx-xx kl 15.16 inkom larm om brand i radhus. Branden upptäcktes av förbipasserande granne som larmade brandförsvaret. Vid brandförsvarets ankomst var det en utvecklad brand i ett enplans radhus. Rökutvecklingen var omfattande men branden begränsades till vardagsrummet men övriga huset fick omfattande sotskador.

OBJEKTET

Byggnaden är en enplans radhus uppförd i trä och omfattar 3 rum och kök samt med inredd källare.

BRANDFÖRLOPPET

När brandförsvaret kom fram konstaterades att hela byggnaden var stumfylld med rök men att branden var av mindre omfattning och begränsades till vardagsrummet. Enligt uppgift fanns inga personer kvar i byggnaden men att det fanns 2 hundar och en katt kvar i huset. Brandförsvarets primära uppgift var genomsökning av huset, hundarna påträffades i källaren och kunde räddas oskadda men katten påträffades i bottenvåningen död.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats. Enligt uppgift så hade branden startat vid tv apparaten på grund av att den imploderat. Men efter undersökning av kolningsskador i tak uteslöts denna brandstiftare, primärbrandplatsen kunde lokaliseras till soffan. En rund genombränning i soffan kunde konstateras orsakad av en rund skarvdosa som hade ramlat ner i soffan. Skarvdosan var inkopplad och med div strömförbrukare som ex en julgran. Brandbilden och kolningsskador bekräftar denna brandstiftare.

SPRIDNINGSRISK

På grund av byggnadstekniska förutsättningarna fanns risk för brandspridning horisontellt till intilliggande radhus om inte släckinsats skett så snabbt. Farsta brandstation fanns endast 4 minuter bort vilket var gynnsamt för utgången av denna brand.

SLUTSATSER

Branden har troligtvis orsakas av en felaktig eldosa som ramlat ner i soffan. Gamla slitna skarvdosor i kombination med för stort effektuttag kan bli en brandstiftare.