

HÄNDELSEN

Omfattning vid framkomst

Vid ankomst klockan 23:46 cirka tio minuter efter larm syntes rök tränga ut från stugan. I första läget fanns ingen information om det fanns någon person kvar inne i huset. Räddningsledaren bedömde att man skulle göra inbrytning för eventuell livräddning.

Räddningstjänstens åtgärder

Första åtgärden blev att göra en inbrytning genom en altandörr för att komma in i stugan. Man bröt även upp entreingången för att komma åt att släcka branden snabbare.

Skadeomfattning

I sovrummet blev golv, väggar och tak brandskadat. Övriga stugan blev rökskadad.

Spridningsrisker

Till intilliggande stuga.

UNDERSÖKNINGEN

Genomfördes dagen efter branden kl. 08:30 av Roger Banck.

Platsbeskrivning

En vinterbonad sommarstuga. Stugorna i området ligger väldigt tätt avståndet mellan en del stugor är endast någon meter.

Primärbrand

Vägg mellan sovrum vardagsrum och allrum.

Brandorsak

Elfel.

BESKRIVNING - ERFARENHETER

Branden upptäcktes av en förbipasserande väktare han larmade till SOS. När räddningstjänsten kom fram kunde ingen bekräfta om det fanns folk i stugan. Räddningstjänstens första uppgift blev därför inbrytning och livräddning. Efter någon minut kunde det konstateras att det inte fanns någon person i stugan det var en granne som vaknat och kunde bekräftade detta. Brandstyrkan trängde in i stugan genom en altandörr och även genom huvudentrén. Branden släcktes ned ganska snabbt. Det hade brunnit i en vägg mellan sovrum och vardagsrummet. Branden hade även spridit sig ned i trossbotten och upp genom taket till vinden. När branden var släckt satte man in fläktar för att ventilera ut röken så snabbt som möjligt med tanke på restvärdet.

Branden har sannolikt startat på grund av en skadad elledning. Ledningen kan ha skadats av flera olika orsaker några exempel är den dåliga installationen av el ledning på tröskel. Eller en spik i ledningen eller av en gnagande mus. Denna skada kan sedan lett till en överledning som har gjort att branden startat. Den som har installerat elen har gjort grova fel. Elsladdar ligger klamrade intill trösklarna på golvet. Ägaren har haft stugan i sex år och säger att förra ägaren gjort detta. Försäkringsbolaget vill dra ned på ersättningen och kommer att dra detta vidare in för tingsrätten. Man vill göra helt avdrag för elinstallationen och sätta ned hela ersättningen på skadan med 20 procent.