

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i kastrull.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars Tapani, brandutredare.

OBJEKTET

Köket är beläget på plan 1 i en 2-plansbyggnad. Byggnaden är ett äldreboende av modell servicehus. Köket är ett mindre tillredningskök i anslutning till matsalen för de boende inom en avdelning. I köket tillagas normalt inte mat utan det är enbart mindre bestyr som utförs i köket.

HÄNDELSEN

Personal skulle baka en kaka i köket. Hon lägger smör i en kastrull på plattan och lämnar det utan uppsikt under en kortare stund. När hon kommer tillbaka brinner det i kastrullen upp mot en mikrovågsugn som är placerad på en hylla ovanför spisen. Kvinnan drar kastrullen från plattan och täcker den med ett lock och branden slocknar. Personal ringer 112 och larmar innan rökdetektor i korridoren utanför matsalen larmar. När brandförsvaret kommer till platsen är branden släckt och någon åtgärd erfordras ej av brandförsvaret.

UNDERSÖKNINGEN

Vid platsundersökning hade mikrovågsugnen och hyllplanet ovanför spisen hunnit kasseras.

Beskrivning av hur hyllan varit placerad med mikrovågsugnen ovanpå påvisar att hyllan varit placerad cirka 0,5 meter ovanför spisen, vilket är ett minsta rekommenderat avstånd till brännbart materiel.

SPRIDNINGSRISK

Om inte branden släckts i ett tidigt skede hade det varit risk för brandspridning till hyllan ovanför spisen och vidare till anslutande köksskåp med följd av en omfattande brand i ett äldreboende.

SLUTSATSER

Personalen hade genomgått brandutbildning och handlade därför korrekt efter det att branden upptäckts. Även om kastrullen glömdes av personalen visar det att brandskyddskunskap hos personal som är på plats är av vital betydelse för det totala brandskyddet.