

Anlagd brand på X-skolan, lördagen den xx-xx-xx kl 20.54.

Brandrummet, en expedition, ligger i skolans huvudbyggnad och vetter mot X-vägen. Det automatiska brandlarmet kallar räddningstjänsten till platsen, och när styrkan anländer klockan 21.03 har branden i det närmaste falnat ner. På golvet i det brunna rummet återfinns, bland övrigt glassplitter, resterna av en mindre flaska. Allt talar för att flaskan har innehållit någon form av brännbar vätska. På golvet i samma rum ligger också en större sten, vilken sannolikt har kastats genom rutan, för att sedan bana väg för den efterföljande "molotowcocktailen". Gardinen har antänts och lämnar efter sig en markant brandskada till höger om fönstret. Dessbättre hamnade merparten av det brinnande flaskinnehållet på golvet, där inbränningen efter vätskan avtecknar sig på golvet intill väggen. Denna gången blev brandskadan hanterbar, mycket tack vare att den brinnande vätskan inte träffade mer lättantändligt material. För även om det, som i detta fall, finns ett fungerande brandlarm så kan denna typ av brandanläggelse ställa till med omfattande brandskador, det vet vi av erfarenhet. Nu drabbades endast expeditionen, övriga intilliggande lokaler undkom så vitt jag kunde konstatera att skadas. Den brinnande flaskan kunde mycket väl ha hamnat mot ex.vis bokhyllan på expeditionen, där fanns det gott om bränsle. Anmärkningsvärt är att en dryg timma efter denna händelse inträffar ett liknande nidingsdåd på Y-skolan. Även här använder sig gärningsmännen av en sk "molotowcocktail". Klockan har då hunnit bli 22.02, när denna skolas automatiska brandlarm går igång. Denna brandanläggelse behandlas i en separat rapport.