

Takbrand på bensinstation, X-gatan, fredagen den xx-xx-xx klockan 22.48.

När räddningspersonalen anlände, klockan 23.00, hade branden fått rejält fäste i taket och dess tjärpapp. Öppna lågor slog upp från den brinnande takpappen samtidigt som brandröken fyllde underliggande tvätthall och verkstad. Taket kring plåtskorstenen frilades genom att en del av taket bröts upp. Branden hade inte spridit sig ner i stationsbyggnaden. Räddningsinsatsen avslutades klockan 01.15, och en efterkontroll av brandplatsen gjordes påföljande morgon klockan 07.06. Bensinstationsinnehavaren informerades om läget, varpå ansvaret lämnades över till honom. Sannolikt har en långtgående uppvärmning, med åtföljande torrdestillation av materialet kring plåtskorstenen orsakat branden.