

Anlagd brand i förskolan på X-gatan, tisdagen den xx-xx-xx klockan 19.18. När räddningsstyrkan anlände, klockan 19.24, trängde brandröken ut från vindssektionen. Två detektorer hade utlöst och man befarade en fullt utbruten vindsbrand, förstärkning begärdes omgående. Via upptagna hål på yttertakets tog sig rökdykarna in på vinden, dock hittade man ingen brandhärd. Under tiden hade man ur styrkan tagit sig in på innergården, där upptäckte han att det brann i en barnvagn, samtidigt som elden var på väg att via vägghärd leta sig in på vinden. Utan tvekan räddade brandlarmet förskolan från en mycket omfattande brandskada, en senare upptäckt och vinden hade övertänts. Två rökdetektorer utlöstes vid branden. Vid insatsen togs det upp två hål på yttertakets, även dimspik kom till användning varför en viss vattenskada uppstod i ett par lokaler. Branden innebar inte någon inskränkning i den dagliga verksamheten. Vid min brandplatsundersökning var förskolan fylld med barn. Förutom de mest rökpåkända lokalerna så användes övriga utrymmen som vanligt. Epitetet "Happy-Fire" är sannerligen gångbart i sammanhanget!