

Anlagda bränder på X-skolan, fredagen den xx-xx-xx klockan 14.30, samt måndagen den yy-yy-yy klockan 15.28. Vid den första branden, den xx-xx-xx, vilken anlades i en väggaffisch i ett klassrum kallades aldrig räddningstjänsten till platsen. Automatlarmet är här larmlagrat, vilket innebär att man själva släckte branden och återställde brandlarmet. Fredagen den yy-yy-yy, vid 14.30-tiden, utlöses det automatiska brandlarmet i ett s.k hemklassrum i den äldre delen av skolan. Någon hade då anlagt brand i en affisch som satt på väggen intill ett träskåp. Genom att personalen kvitterade larmet, åtgärdade branden och sedan återställde brandlarmet gick aldrig signalen vidare till SOS-Alarm. Vid min brandplatsundersökning, tisdagen den zz-zz-zz, kunde jag konstatera att skadorna var av mindre karaktär, på träskåp, i golv och i vägg. Vid brand nummer två, måndagen den yy-yy-yy kl. 15.28, utlöstes också brandlarmet, nu från ett större förrådsutrymme i samma byggnad. Skolans rektor var dock på alerten och tog sig snabbt till rummet där han lyckades kväva brandhärden. Efter branden syntes en markant sotning i taket ovanför fönstret. Dörren till brandlokalen är enligt skolansvariga alltid låst. Någon måste således ha nyckel till låsta utrymmen på skolan. Jag förutsätter att även dörren till klassrummet, där affischen antändes, också var låst. Låsen till de olika skolutrymmena måste sannolikt bytas ut. I varje fall ger de inträffade händelserna all anledning till en genomgång av nyckelrutinerna. Trots allt kan man dock glädja sig åt att det automatiska brandlarmet fungerar tillfredsställande. Naturligtvis får även den alerta skolpersonalen ta åt sig äran av att brandskadorna blev hanterbara.