

Brand i fasad och lägenhet på X-gatan, torsdagen den xx-xx-xx klockan 12.23. Fastigheten är under renovering, bl.a. skulle fasaden saneras från PVC-plast. Under saneringsarbetet använde man sig av en fräsmaskin. Sannolikt har denna orsakat gnistbildning vid kontakt med något metallföremål i väggen. Branden i ytterväggen spred sig in i lägenheten och drabbade direkt två av rummen, dessutom rökfylldes hela lägenheten. Vid tillfället fanns det ingen hemma i lägenheten. Balkongväggen där branden startade. Branden letade sig in genom väggen, varför en bit av parketten fick friläggas för släckning. Kontroll gjordes sedan med värmekameran, temperaturen låg då vid ca 30 grader. Lägenheten har en praktfull utsikt över stora delar av stan, en vy som genom räddningsinsatsen fortfarande kan avnjutas av de boende!