

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Källarbrand i flerbostadshus.

### OBJEKTET

Flerbostadshus, byggt i tre plan, hel källare. Plan 1 är affärslokaler. Plan 2, och 3 är lägenheter. Tre lägenheter på varje våningsplan, totalt 6 lägenheter i varje trapphus.

### HÄNDELSEN

#### Före framkomst

En person som bodde i en lägenhet i trapphuset A larmade 112. SOS-s larmade SL via radio att det brann i källaren. Personen som larmade kom ut med nyckel till källaren, entrédörren till trapphuset var öppen (låset styrdes på tidrelä). Släckningsstyrkan fick göra en ny insats.

#### Vid framkomst

Släckningsstyrkan var redan framme. Omdirigering av material och personal genomfördes. Rökdykare trängde ned till branden i källaren.

### UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen dagen efter, kl.

13:15. Ett enskilt källarförråd på 5,5 m<sup>2</sup> hade brunnit. Branden har inte gått på djupet p.g.a. den tidiga upptäckten. Förrådsdörren hade räddningstjänsten brutit upp, samt en intilliggande förrådsdörr. Det var mycket saker i förrådet. Branden har startat i papper av något slag och spridit sig inom förrådet. Det fanns mycket plastdetaljer i förrådet som har brunnit och plastdetaljer som har värmeskador. En kylanläggning satt på vänstra väggen som har rasat ned. I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

### SPRIDNINGSRISK

- Brandspridning till hela förrådet, samt till intilliggande förråd som är ett svalförråd för lägenhetsinnehavare. Ingen brandspridning till källaren i övrigt.
- Rökspridning till hela källaren samt till trapphusen A och B. Risk för personskador vid utrymning.

### SLUTSATS

- Brandstartsrum är källarförråd.
- Brandstartplatsen är något till vänster om mittlinjen i förrådet.
- I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

### FÖRKORTNINGAR

IL= Insatsledare, Räddningsledare

SL= Styrkeledare heltid

SLD= Styrkeledare deltid

Bm= Brandmän

BmD= Brandmän deltid