

## **HÄNDELSEN**

Larm till SOS om brand i villa klockan 04:41, totallarm till räddningstjänsten 04:42. Räddningstjänsten framme på brandplatsen klockan 04:53. Då brann det kraftigt i hallen, branden hade även spridit sig till krypvinden på fastigheten. 05:26 fick man besked om att det eventuellt kunde finnas en person kvar i fastigheten. Släckningsarbetet fortsatte för att möjliggöra eftersök efter denna person. Då branden slagits ner gick man in men ingen person kunde hittas. Klockan 09:54 konstaterades att ingen fanns kvar i byggnaden. Ärendet avslutas klockan 10:18.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Stora brandskador i byggnadens västra del där entrédörren fanns. Värme och sotskador i samtliga rum, taket genombränt på flera ställen. Vi kunde snabbt konstatera att branden hade startat i en hall belägen mellan kök och pannrum samt vardagsrum. Vid friläggning av golvytan i hallen kunde det konstateras att brandfarlig vätska hällts ut på golvet, karakteristiska brännmärken fanns på golvet. Vid räddningstjänstens framkomst till platsen var samtliga dörrar låsta och alla fönster hela och stängda. Branden är alltså med stor säkerhet anlagd genom att brandfarlig vätska används. Brandprover tagna och skickade till SKL för analys.