

Arbete med vinkelslip antände väggisolering i fastighet på X-gatan, torsdagen den xx-xx-xx kl.08.01. Ett nytt företag höll på att installera sig i grannlokalen till lokaltrafikens bussgarage. Vid räddningstjänstens ankomst, klockan 08.11, brinner det i ytterväggens isolering. För att hindra brandspridningen upp mot taket, vilket var plåtklätt med beläggning av isolering och tjärpapp, fick cirka 15 kvm av plåtväggen friläggas. Branden hade startat på grund uppsågning av väggen med en vinkelslipmaskin. Papper och isolermaterial, med visst inslag av frigolit, antändes genom den utvecklade värmen vid kapningen. Ett större fönster skulle installeras i fasaden och vid arbetet användes en vinkelslipmaskin. Den här gången kom vi undan med blotta förskräckelsen!