

Brand i pentry i studentkorridor på X-gatan, tisdagen den xx-xx-xx klockan 14.49. Ågare till anläggningen på X-gatan, vilken består av ett flertal byggnader, är studentbostadsbolaget X. En anställd känner att det luktar rök, när han lokaliserat brandplatsen till ett pentry på översta våningen hämtar han en brandsläckare. Han kan dock inte ta sig in i det nu helt rökfyllda utrymmet och larmar räddningstjänsten. När räddningspersonalen anländer, klockan 14.58, brinner det med öppna lågor från en stekpanna som står på spisen i pentryt. Elden har spridit sig upp i köksfläkten och även fått fäste i de ovanliggande skåpen. Strömbrytaren till spispattan var inkopplad. På spispattan stod stekpannan vars innehåll fattat eld. Köksfläkt med ovanliggande imkanal och skåp antändes. Intilliggande utrymmen samt kanalens utlopp på taket kontrollerades, branden hade inte spridit sig. Någon av de åtta boende som nyttjar pentryt har uppenbarligen glömt stekpannan på spisen. Enligt en ansvarig för anläggningen är detta inget ovanligt, dock har det inte tidigare gått så långt som till brand. Studentbostäderna och de gemensamma köksutrymmena saknar brandlarm. Eventuellt kommer man efter denna händelse att åtminstone installera brandvarnare i sina pentryn. Samme uppgiftslämnare berättade att en av de boende i uppgången för en tid sedan fann att spisens samtliga plattor varit inkopplade i maxläge. Dessbättre stod det då inget på någon av värmeplattorna. En uppgift som naturligtvis inger oro. Ingen av de boende säger sig känna till vem som nu hade satt stekpannan på spisen, förhoppningsvis handlar det om ren glömska och inte en medveten handling.