

Tre husvagnar totalförstördes vid en brand på X-gatan, onsdagen den xx-xx-xx klockan 01.36. När räddningstjänstens personal anländer, klockan 01.46, är samtliga husvagnar övertända, en gasolflaska har exploderat. Husvagnarna står i ett staketinhängt område där grinden är försedd med ett hänglås, vilket klipps upp av räddningspersonalen. Vid min brandplatsundersökning samtalar jag med en kvinna som bor intill brandplatsen. Det var hon som larmade räddningstjänsten, hon varseblev branden då hon hörde när gasolflaskan exploderade. Hon berättade att vägen förbi den aktuella husvagnsparkeringen kunde vissa kvällar och nätter vara stökig, något som de boende upplevde som mycket oroande. Det finns således ett visst fog för misstanken om att branden är anlagd.

Intill brandvraken står den värmeutsatta gasolflaskan från husvagnen i mitten. Här borde flaskans säkerhetsventil ha utlöst, varför den inte har utlöst beror sannolikt på att den har legat horisontellt vid branden. I sådana fall hamnar säkerhetsventilen under vätskefasen vilket innebär att den kanske inte utlöser. Gasolflaskans värmepåkänning visar att den varit mest utsatt i sin nedre del. Omedelbart intill brandplatsen, och några få meter ifrån den närmaste villan, låg en anseelig mängd ris och trädgrenar i en stor hög. Denna hög var resultatet av en skogsröjning som utförts efter stormdagarna. Grannarna oroade sig nu för att även denna rishög skulle stickas i brand, en brand som i så fall skulle hota närliggande byggnad. Jag uppmanade de boende att ta kontakt med parkförvaltningen, eller de som har ansvaret för röjningen.