

OBJEKTET

X-stads tågstation är en gammal byggnad i funkisstil som också är K-märkt. Stationen ligger i kvarteret X. Tågstationen är en ganska livligt trafikerad plats.

HÄNDELSEN

Vid ca. 01.30 natten till tisdagen upptäckte en person att det brann vid lastbryggan vid järnvägsstationen. Personen i fråga larmade rä-tjänsten och inväntade den samma. Innan rä-tjänsten kom plats var en polisbil i närheten som åkte fram till platsen och försökte släcka med sin lilla pulversläckare. Elden dämpades något, men när rä-tjänsten var framme var lågorna ca. meterhöga. Elden släcktes ganska enkelt med vatten. Det var ett antal sopkärl som var placerade ca. en meter från fönster till byggnaden, och innehöll papper och gamla tidtabeller.

UNDERSÖKNINGEN

Omständigheter

Det var inga svårigheter med undersökning av branden eftersom branden är anlagd. Däremot är hanteringen av sopkärl och annat papper som skall sorteras placerat på ett felaktigt ställe. Detta har undertecknad pratat med ansvariga om, och att denna hantering skall flyttas till lämpligare ställe alt. vara inlåst i brandsäkert utrymme.

Primärbrand

Innehållet som fanns i soptunnan. Placerad intill skyddsräcket ca. 1 m från fönster.

Brandorsak

Anlagd brand.

Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande

Här har man en återvinningsplats för papper och annat som är felplacerat, dels under tak samt ca. en meter från fönsterrutor till stationsbyggnaden. Vid en sen upptäckt kan fönstren spricka av värmen och brandgaserna antända gardin och annat i byggnaden. Platsen för hanteringen är i skrivande stund redan flyttad till ett säkrare ställe. Tyvärr måste ett tillbud hända först, för att man skall förstå problemet med anlagd brand.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Samtal med rä-ledare, insatsrapport och fotodokumentation.