

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i radhus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roland Sandén, brandförsvaret.

OBJEKTET

Tvåplans radhus.

AKTUELL LOKAL / LÄGENHET

Branden har börjat på balkongen till ett av radhusen.

HÄNDELSEN

Larm inkom 23:36 till brandförsvaret. Branden har startat på balkongen. En påse med aska hade placerats på balkongen och som sedermera orsakat brand i trägolvet och vidare till en fätölj som stod på balkongen. Branden har sprid sig till takfoten och vidare in på krypvinden. Utrymning av det drabbade radhuset och två av den intilliggande utfördes av brandförsvaret. Ingen människa kom till skada. Branden kunde begränsas tack vare bra brandcellsindelning av krypvinden till angränsade radhus. Det drabbade radhuset fick rök och vattenskador.

UNDERSÖKNINGEN

En person som bodde i radhuset berättade att hon hade tidigare dagen för ställt ut en påse med aska på balkongen. Kolingsskadorna var tydlig på golvet till balkongen.

SPRIDNINGSRISK

Det har förlegat brandspridning till angränsande radhus.

SLUTSATSER

Snabb släckinsats och bra brandcellsindelning av krypvinden och tidigt larm gjorde att branden kunde begränsas till ett av radhusen.

ERFARENHETER

Det är svårt att avgöra om krypvindarna på äldre radhus är brandcellsindelade eller ej i ett tidigt stadium av insatsen.

FÖRSLAG

Klassigt misstag att tro att askan man tar ur spisen är helt släckt. Och sedan placera askan i en påse eller liknande i eller bredvid något brännbart.

ÅTGÄRDER

Information på ex: Räddningstjänstens hemsida och SRV.



Brandspridning till taket.