

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Skorstensbrand.

### OBJEKT

Tvåvånings byggnad med vind och hel källare. Bärande stomme och regelverk är av trä. Fasaden är reveterad, taktäckningen är betongpannor. Undervåningen är garage för hobbybruk, våning två är bostad. Ingen brandvarnare kunde konstateras i objektet.

### BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

#### Före framkomst

En granne upptäckte att det brann ur skorstenen, strax efteråt kom yttrligare en förbipasserande och påtalade att det brann i skorstenen. Fruen i huset var ensam hemma och hon ringde 112 för att larma.

#### Vid framkomst

Larmet är enstationslarm av stad X. Styrkeledare skickade en brandman med sotarlåda till skorsten. Han släppte ner lodet i den aktuella skorstenspipan, för att den inte ska tätna. I pannrummet minimerades branden i pannans eldstad. Öppnade sotlucka för rensning och kylning. Sotelden satt i vindsbjälklaget mellan våning två och vinden. Styrkeledare talade om att eldningsförbud råder tills sotaren har provtryckt skorstenen.

### UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. ca 09:30. Skorstenen är byggd av tegel. Den aa-aa-aa var sotaren på plats för att sota röckkanalen. Uppgifter från kvinnan så hade det varit ca 25 °C på murstocken i köket, som räddningstjänsten hade uppmätt. I källaren finns ett rum som vedförråd, som var nästan tomt. Blandved eldades fram till år X, övergick till briketter (formen som en tegelsten) som fanns i vedförrådet ca en pall. I själva pannrummet fanns det en oljetank på ca 3 kubik. Pannan är en märke X (identifierat märke) årsmodellen är troligen från 1962. Den förra ägaren har tagit bort skylten på pannan. Det finns en el-patron vid sidan av pannan. På vinden finns expansionskärlet. Det fanns också mycket brännbart i pannrummet. Alla dörrar var öppna i källaren.

### SPRIDNINGSRISK

Kan inte utesluta att en brand i källarens pannrum kan starta, om pannan får ”bakslag”.

### SLUTSATS

- Skorstenen är av tegel.
- Bränsle Briketter
- Separat el-patron vid sidan om pannan.
- Skorstensbrand i höjd med bjälklaget våning två och vinden.
- Bättre ordning i pannrummet, är påtalad för kvinnan.