

## **VID RÄDDNINGSTJÄNSTENS ANKOMST**

När styrkan från stationen anländer, klockan 13.15, ryker det kraftigt från trapphuset i uppgång A. Det syns också öppna lågor genom källarfönstret. Hyresgästerna har tagit sin tillflykt till lägenhetsbalkongerna på fastighetens baksida. Insatsstyrkan från X får till uppgift att kontrollera rökspridningen i fastigheten. Några personer hjälps ut efter det att trapphusen ventilerats samtidigt som en person räddas ut via skarvstegar. Den insatta rökdykargruppen lokaliserar snabbt branden till ett förråd några meter innanför ingångsdörren. Man konstaterar att dörrarna mot de två trapphusen står uppställda vilket medfört att dessa rökfylts. Trots detta har lägenheterna, fransett en viss röklukt, klarat sig från brandgaserna. De två trapphusen har nedsotats varför man begär dit en restvärdesledare. Hela insatsen avslutas enligt insatsrapporten klockan 16.11.

## **HÄNDELSE**

Det helt utbrända källarförrådet, där någon "naturlig" brandorsak inte stod att finna. Allt pekar på att den "omänskliga" faktorn har varit framme, och då sannolikt en uppsåtlig sådan! Det sistnämnda innebär naturligtvis att branden är att betrakta som en mordbrand, vilket också fastslås i räddningsledarens insatsrapport: Fara för brand- och rökspridning till annan brandcell, och därmed fara för människors liv och hälsa genom giftig brandrök. Mycket talar också för att gärningsmannen medvetet låtit de båda dörrarna mot trapphusen stå öppna.

I de intilliggande utrymmena i källaren fanns en hel del öppet exponerat brännbart!