

## **HÄNDELSE**

När första räddningsstyrkan kommer till skolan, klockan 12.36, brinner det i en mängd kartongemballage i korridoren på bottenvåningen. Det automatiska brand- och utrymningslarmet hade då redan gjort elever och lärare uppmärksammade på branden, varför samtliga hade evakuerat byggnaden. Det handlade om mellan 50-60 personer, vilka befann sig i två lektionssalar på våningen rakt ovanför brandplatsen. Räddningspersonalen möttes av en helt rökfylld byggnad, men dessbättre fanns ingen människa kvar i lokalerna, och ingen hade heller kommit till skada under evakueringen. Branden i korridoren var relativt snabbt släckt och de brunna kartongresterna utkastade, därefter fick fastigheten rökventileras då båda våningsplanen var smittade. De närmast belägna skolsalarna i brandkorridoren hade naturligtvis rök- och sotskadats.

## **ERFARENHETER**

Enligt uppgift hade de aktuella kartongerna legat en tid i korridoren, trots vissa påpekanden så togs de inte bort. Det är naturligtvis, och beklagansvärt nog, att utmana ödet! Tack vare den tidiga upptäckten, genom brandlarmet, minimerades skador på både människor och byggnad!

Skolan har under de senaste månaderna varit utsatt för både vandalism och bränder. Den xx-xx-xx bryter sig någon, via ett krossat fönster, in på skolan och ordnar en vattenläcka. Vattenläckan kostar skattebetalarna i runda slängar 350.000 kr. En skateboardramp på skolgården sätts i brand. Tidigare antändes en radioapparat på skolans fotbollsplan. Ingen spridningsrisk förelåg den gången, möjligen hade vederbörande ledsnat på alla dåliga nyheter...