

HÄNDELSE

När räddningsstyrkan kommer till fastigheten, klockan 21.20, möts man av en person som arbetar för bostadsföretag X. Denne visar var det brinner samt tillhandahåller nyckel till källarutrymmet. En soffa och en säng har antänts i ett av förråden, brandgaserna har spridit sig till trapphuset vilket måste ventileras med fläkt. Under kontrollen av trapphuset och lägenheterna upptäcker man att någon också försökt anlägga en brand i hissen. På hissgolvet ligger det brända tidningar tillsammans med plastflaskor, detta har dock självslocknat. På ytterligare ett ställe i källaren har försök till brandanläggelse gjorts, på ett vattenledningsrör hade en bunt med tidningar antänts.

STÖRNINGAR

Det sorgliga i sammanhanget var att räddningspersonalen stördes av ett gäng ungdomar vilka uppträdde provocerande mot räddningspersonalen. Polisen uppmärksammades på detta och tog tag i problemet. Det inträffade är tyvärr inte en helt ovanlig företeelse att räddningspersonalen störs och provoceras vid sina räddningsinsatser. En allvarlig händelse inträffade den XX-XX-XX. Vid ett av de tre larmen till ställe X, avfyrades raketer vilka medvetet riktades mot räddningspersonalen. En ur personalen träffades då i ansiktet och var ytterligt nära att bli av med sitt ena öga.

ERFARENHETER

Källarförråden är förlagda i ett skyddsrum, detta kan stundtals skapa vissa problem vid rökventilationen. Via hisschaktet sprids rökgaserna uppåt i fastigheten. I samband med branden skadades elledningarna i källaren vilket påverkade strömförsörjningen till hela fastigheten, bl.a. blev hissen obrukbar.