

## **HÄNDELSE**

Förrådsutrymmet ligger i källaren rakt under restauranglokalen.

Personalen på plats varseblev branden då det automatiska brandlarmet utlöstes. När räddningsstyrkan anlände, klockan 10.00, hade personalen själva lyckats att släcka branden. Den brända trähyllan och dess innehåll lämpades ut och lokalen rökventilerades. Räddningsinsatsen avslutades på platsen klockan 10.45.

Ingångsdörren till låstes upp av en anställd under morgonen, varpå han sedan lämnade platsen och begav sig till kontorsbyggnaden intill.

När han hörde brandlarmet begav han sig omedelbart till källaren.

Det brann då med öppna lågor i en trähylla, och på hyllan fanns det kartonger, ljuspaket och pappersrullar. Med hjälp av vatten lyckades han släcka branden.

## **ORSAK**

Någon naturlig förklaring till branden står inte att finna, på eller intill den brända trähyllan, allt talar för att branden är anlagd. Detta är naturligtvis ytterst illavarslande, vem är gärningsmannen och hur tog han sig in på området? Om det nu är en utomstående som anlagt branden. Vid min brandplatsundersökning var det inga problem att ta sig in på gården och till källarentrén.