

## HÄNDELSE

Larm till SOS klockan 13:44 från förbipasserande om brand i böningshuset i stad X. Räddningstjänsten larmas klockan 13:45. Vid framkomsten klockan 13:56 ser man att det brinner i södra väggen på byggnaden, under tiden som räddningstjänsten är på väg har en ledig brandman som befinner sig i närheten försökt göra en första insats med hjälp av en pulversläckare, utan särskild verkan.

Förstärkning begärs klockan 13:55. Rökdykare sätts in och försöker släcka branden, dessa tas dock ut igen då taket hotar att rasa in, släckning fortsätter från marken. Förstärkning begärs av tankbil från stad Y för vattentransport. Släckinsatsen blir besvärlig genom att branden sprids i tillbyggda väggar och sänkta tak. Slutar med en totalskada.

## UNDERSÖKNING

Då jag kom till platsen hade räddningstjänsten rekviderat en grävmaskin som hade dragit isär resterna, en undersökning blev därför svår att genomföra. Hade fått ett löfte om att man skulle vara försiktig vid den troliga startplatsen men det gick tydligen inte att uppfylla.



*Bilden är tagen innan räddningstjänstens ankomst, brandstarten på byggnadens södra sida. Enligt uppgift skulle en TV vara placerad i rummet mot väggen där branden startar. Det går därför inte att bortse från att TV:n eller något elfel kan ha orsakat branden.*