

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i upplag på industritomt i det fria.

OBJEKT

Brand i upplag på industritomt i det fria, med däck, sågspån, isolering, halvfabrikat emballage, tomburkar för färg och pallar med överskottsvirke.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand på industritomt

Larmtid: kl. 16:52

Framkomst: kl. 17:00

Larmstyrka:

IL Kga

SL-5 Bm X

SLD-4 BmD Y

Ambulans

Polis

Före framkomst

En boende i ett bostadsområde såg att det rök väldigt och ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

Larmet är tvåstationslarm för X och Y.

Hela fastighetens gräns har staket med taggtråd i över delen. Grinden till brandplatsen var låst med kätting och hänglås. Räddningstjänsten klippte låset. Stora lågor kom från upplaget och det började brinna i emballaget nära väggen mot produktionslokalen. Inriktning var att släcka branden mot produktionslokalen och sedan upplaget.

Räddningstjänsten flyttade på en lastbil med värmeskador på presenning över lastflaket baktill, den stod i brandens närhet. Styrkan B anlände med släck- räddnings bil och vattentankbil. Ägaren anlände brandplatsen strax efter räddningstjänsten, branden släcktes och ägaren övertog efterbevakningen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den XX-XX-XX kl. 08:15.

Ägaren träffades och han berättade om händelsen. Arbetsstyrkan i företaget slutade ca kl. 14:00. En cykel fanns vid grindarna med en plastkasse på pakethållaren. Cykeln tillhörde inte de anställda och den var stöldmärkt. Brandstartplatsen är på upplagsplatsen och där förvarades däck, sågspån, isolering, halvfabrikat emballage, tomburkar för färg och pallar med överskottsvirke samt tompallar. Vid brandtillfället var det nästan ingen vind vid brandplatsen. Enligt säkerhetsdatablad kan färgen (varunummer X) självantända under vissa förhållande. I brandstartområdet finns ingen naturlig brandstiftare. Brandbelastningen vid väggen mot produktionslokalen var hög, informerade ägaren om riskerna.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen brandsläckning hade skett har brandspridningen till produktionslokalen skett.

SLUTSATS

Ingen naturlig brandstiftare.

Kan ej utesluta självantändning, men är mindre trolig eftersom målningsarbete inte förekom de närmaste dagarna före branden.

FÖRKORTNINGAR

IL = Insatsledare, Räddningsledare

SL = Styrkeledare heltid
SLD = Styrkeledare deltid
Bm = Brandmän
BmD = Brandman deltid
X = X
Y = Y