

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand på Avdelning NN X-stads Sjukhus.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

X-stads sjukhus är ett objekt med fem stora huskroppar, och innefattar psyk.sjukvård och allmän sjukvård. Byggnaderna består av fyra våningsplan och ett kulvertsystem som förbinder samtliga huskroppar. En avdelning på varje våningsplan som har ett gemensamt trapphus, samt ett altandäck till varje avdelning i andra ändan på våningsplanet. Sjukhuset har ett automatiskt brandlarm som är direktkopplat till rä-tjänsten och SOS alarm. Insattstiden för rä-tjänsten är drygt 5 min.

HÄNDELSEN

Ett automatiskt brandlarm larmade på sjukhuset och hos rä-tjänsten och SOS. När personalen hörde larmet rusade man till det aktuella rummet och fick ut patienten som låg i sängen. Man såg att det brann i kudde och handukar som låg på en stol. Kraftig rök vällde ut från rummet. Stängde dörren och drog ut inomhusbrandposten som satt längre ner i korridoren. En anslutningsklämma lossade från rullen och vatten sprutade ut på golvet och inte på branden. Man hämtade genast en skumsläckare och släckte branden. Stängde dörren och inväntade rä-tjänsten som snabbt var på plats. Redan vid mottagandet fick undertecknad reda på att pat. var ute ur rummet. Rökventilation påbörjades omg. av trapphus och avdelningskorridor. Pat. togs med till sjukhus för kontroll.

Övriga pat. på avdelningen samlades i matsalen som är en egen brandcell.

Mycket bra agerande av sjukhuspersonalen.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen som var enkel konstaterades att pat. själv tänt på kudde och handukarna som fanns i rummet. Vid samtal med avd.ansvarig har pat. inte haft denna olägenhet förut, därför har man inte haft anledning att förbjuda tändstickor eller tändare på rummet.

SAMMANFATTNING ERFARENHETER UTLÅTANDE

Denna händelse visar att fortlöpande brandutbildning för personalen är mycket viktig. Sjukhuset har varit väldigt noga med att skicka personal på brandutbildning även sommarvikarier. Utrymningsövningar har utförts med samtlig personal i tomma avdelningar. Det är även viktigt att man motringer som i detta fallet när det är skarpt när ett automatiskt brandlarm larmar. (Brandpersonalen är klara för inträngning vid framkomst.) Ett automatiskt brandlarm är en självklarhet i sjukhuslokaler. Varje rumsdörr är så tät att en människa klarar sig inte i ett rum som detta utan en snabb insats av vårdpersonalen. Tveksamt om tändstickor eller tändare skall hanteras av pat. med denna sjukdomsbild.



Slangklämma som lossnade när rullen användes