

## **SAMMANFATTNING**

406 först framme på plats och låter 402 göra angrepp från nv med en ledning grenrör och två vägars möjlighet att göra släckinsats 404 ska avvakta om det finns möjlighet att göra angrepp från AA eller vindmölloma  
Ligger AA:s biogasstation i vindriktningen?

406 övertar räddningsledarskapet ca 500\*200 m stort område  
brinner Kontakt med Stab o ledning B :s 204 till C-by hamnen (D-by och 223 till fictiv)  
TN ansluter med 401 och msp törst risk att det kan sprida sig till AA:s biogasstation  
Diskussion med polisen om deras helikopter finns att tillgå först får vi ett ja men senare omdisponeras helikoptern till E-by för ett rån  
Jag själv åker över till AA och vindmölloma och kan se att med den för närvarande rådande vind är risken liten att branden kommer att sprida sig till biogasstationen  
F-by övertar eftersläckningen

## **OLYCKSFÖRLOPPET**

Branden spred sig från NV till SO mycket snabbt ibland flera m i höjd beroende på

## **BRANDORSAK**

Orsaken kan vara någon som slängt en fimp eller kanske en glasbit

## **INSATSUTVÄRDERING**

Personalen arbetade mycket bra vi fick hjälp av B och sedan F-by som gjorde ett mycket bra arbete

## **BRISTER**

F-by visste inte vem man skulle ta kontakt med  
Svårt att få in personal via SMS

## **ÅTGÄRDSFÖRSLAG**

F-by skulle kanske ha bättre utb tex en info och kvällsövning i stad G.