

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand i X-by, den xx-xx-xx kl 12:12.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm, räddningstjänsten och NN, kriminaltekniker.

OBJEKTET

Äldre tvåvåningsbyggnad, delvis med källare, helt uppförd i liggande plank, i den del som hade källare låg pannrummet. Läge mellan en ladugård, avstånd cirka 20-25 meter och en annan bostadsfastighet på ungefär samma avstånd. Närmsta kår, deltidskår med en körtid på 12-13 minuter.

HÄNDELSEN

Larm från förbipasserande, då brann det enligt uppgift ”ut från taket”. Vid räddningstjänstens framkomst var villan helt övertänd, varför inriktningen blev att rädda närliggande byggnader. Fastighetens innehavare har enligt uppgift, lämnat hemmet 1½ - 2 timmar före branden upptäcktes

UNDERSÖKNINGEN

Förödelser på platsen var stor, dock kunde konstateras att branden startat i eller i närheten av köket. Undersökningen koncentrerades dit och efter lite grävande hittades spisen, som undersöktes noga, den var dock så skadad av branden att det var omöjligt att avgöra om den varit påslagen vid brandens start. Tyvärr kunde vi inte finna någon brandsak i resterna, varför vi får konstatera att brandsaken är okänd.

ERFARENHETER

Som så många gånger tidigare får vi konstatera att kombinationen sen upptäckt, relativt lång körtid inte är gynnsamt för brandutvecklingen innan närmsta kår är på plats.