

HÄNDELSEN

Larm om brand i ett förråd på hotell X:s bakgård. Vid framkomst fick styrkan veta att det fanns bilar i uthuset. Vatten drogs fram och utvändigt släckning startade. Släckningsarbetet försvårades av att bensintanken till en av bilarna rämnade och brinnande bensin spreds i byggnaden. Bilarna fick dras ut ur garaget av tillkallad bärgare. Ett par man avdelades att bevaka brandplatsen.

UNDERSÖKNINGEN

På brandplatsen har sedan 1894 funnits uthus, 1927 då bilarna började bli populära byggde man om uthuset till bilgarage för 3 bilar. Byggnaden är uppförd i trä, mot byggnadens södra sida finns en brandmur. I fastigheten väster om byggnaden finns en tv-reparatörsverkstad samt en butiks lager. Öster om byggnaden finns ett äldre trähus som inrymmer en antikvitetsaffär. Precis väster om byggnaden på ett avstånd av 0,7 meter var en container placerad. Branden har startat i denna container vars ena lucka mot den brandhärjade byggnaden stod öppen. Branden har spridits till träväggen och takfoten vidare genom hela byggnaden. X-stad har på senare tid haft stora problem med anlagda containerbränder.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till intilliggande byggnader föreligger. Risk för rökspridning som kan skada människors liv / hälsa föreligger också.

